


Дата	Учетный номер сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий	QR-код
08.08.2023	ПМ 18230061000207144245	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Мадопургинского и Киясовского районов
 ул. Полевая, 7, с. Киясово, Удмуртская Республика, 427840,
 Тел. Факс 8 (34133) 3-21-67 E-mail: kiagn@18.mchs.gov.ru

с. Киясово

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
от «08» августа 2023 г. №35/33

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУШАКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИЯСОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ", ИНН 1814001414

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии): на объекте защиты по адресу: Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Мушак, ул. Труда, 4А, не обеспечивается проведение работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта; при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (документы не представлены); руководитель организации не организовал работы по ремонту и

техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (систем передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны), фактический прибор выключен.

приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- пункт 43 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479: Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

- пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479: При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

- пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Общие правовые вопросы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности, отношения между учреждениями, организациями и иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, определяются Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №69-ФЗ). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона N 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п.45 Постановления Правительства РФ от 12.04.2012 №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.


указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.58 Постановления Правительства РФ от 12.04.2012 №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

Дознаватель ОНД и ПР

Малопургинского и Киясовского районов

УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике В.А. Плаченков



Предостережение подготовил:

Дознаватель ОНД и ПР Малопургинского и Киясовского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Плаченков Владимир Александрович, 8 (34133) 3-21-67 E-mail: kiagpn@18.mchs.gov.ru.

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Копию предостережения получил:

Аларова Т.Т. директор
(Ф.И.О., должность)

(подпись)

« 08 » 08 2023 г.

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99